

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 28 / 1 / 1-5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Детский сад с художественно – эстетическим направлением № 53»

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 28 от «24» апреля 2017 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:
с 10 ч. 00 мин. «16» мая 2017 г. по 10 ч. 00 мин. «19» мая 2017 года

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Малько Александром Викторовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору;
по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 110.
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Смирновой Еленой Александровной – заместителем заведующей по административно-хозяйственной работе
(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г № 390) (далее – ППР в РФ)	01.12.2017	
2.	Организовать и провести обучение мерам пожарной безопасности всем работникам детского сада.	п. 3 ППР в РФ	01.12.2017	
3.	Разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводить не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	п. 12 ППР в РФ	01.12.2017	
4.	Разработать и обеспечить наличие в	п. 64 ППР в РФ	01.12.2017	

	помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.			
5.	Оборудовать помещения складского назначения, расположенные по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 110 автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 3, 4, 14, п. 5 таблица 3 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)(утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315, зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003 года № 4836)	01.03.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8
МЧС России» по пожарному надзору Малько А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«___» _____ 20__ г.



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 53»

(должность)

Довгалева А.А.

(фамилия, инициалы)

«19» _____ 2017 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.