

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 48 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Детский сад с художественно – эстетическим направлением № 53»

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 48 от «23» мая 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. «07» июня 2018 г. по 10 ч. 00 мин. «02» июля 2018 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гордюхиным Алексеем Александровичем по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 110.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Нигматовой Ириной Александровной – заведующий МБДОУ «Детский сад № 53»,

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Смирновой Еленой Александровной - заместитель заведующего по АХР МБДОУ «Детский сад № 53».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить необходимое заполнение проема в противопожарной преграде помещения для хранения белья (категория ВЗ) расположенного на первом этаже, противопожарными дверями (выход в коридор) с пределом огнестойкости не менее, чем EI 30 в МБДОУ «Детский сад № 53» по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический. 110	- ч.ч. 2, 3 ст.87, ч.ч 1, 2, 3, 13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 утв. приказом МЧС России от 24 апреля	01.08.2019	

